

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријеполју, на основу чл. 11 Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл. лист РС”, бр. 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Општине Прибој, Општинске управе, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове од 20.02.2019. године, достављеном у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР КОМПОНЕНТЕ“ Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете број 44, у поступку обједињене процедуре електронским путем **ROP-PRI-28294-CFPM-9-FDPNA-1/2019**, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „ПОЛИЕСТЕР КОМПОНЕНТЕ“ Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете број 44, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу затвореног складишта сировина за потребе производње елемената од армираног полиестера, на к.п. бр. 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Образложење

Општинска управе Прибој је у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР КОМПОНЕНТЕ“ Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете број 44., у поступку обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу затвореног складишта сировина за потребе производње елемената од армираног полиестера, на к.п. бр. 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није приложен Пројекат стабилног система за откривање и јављање пожара, како је дефинисано чланом 42. став 4. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15 и 87/2018), а како је предвиђено у извршеној процени ризика у приложеном Главном пројекту заштите од пожара, тачка А.2.1.4.2 Пожарни ризик садржаја објекта.
2. Није приложен Пројекат стабилног система за гашење пожара, како је дефинисано чланом 42. став 4. Закона о заштити од пожара, и како је препоручено у извршеној процени ризика у приложеном Главном

пројекту заштите од пожара, тачка А.2.1.4.2 Пожарни ризик садржаја објекта. Наиме, у процени ризика којом се утврђује потреба за уградњом система за гашење пожара, извођење истог се препоручује.

Евентуални пожар у складишту не сме се гасити воденим млазом као ни воденим спрејом и маглom.

Складиште посуда у грађевинском објекту мора бити заштићено хидрантском мрежом и мобилним уређајима за гашење пожара и може имати стабилни систем за гашење пожара, све у складу са захтевима Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности (Сл. гласник РС бр.114/2017). МЕЂУТИМ, обзиром да је скоро све наведене сировине **ЗАБРАЊЕНО ГАСИТИ ВОДОМ, ПОГОВО ЈАКИМ ВОДЕНИМ МЛАЗОМ, ПРЕПОРУКА ЈЕ ДА СЕ ХИДРАНТСКА МРЕЖА ЗА ОВО СКЛАДИШТЕ НЕ ИЗВОДИ**, да се никако не би дошло у ситуацију гашења евентуалног пожара јаким воденим млазом. **ТАКОЂЕ ЈЕ ПРЕПОРУКА ДА СЕ У СКЛАДИШТЕ, УСЛЕД НЕДОСТАТКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, УГРАДИ СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ УСЛОВИМА.**

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 470,00 динара административне таксе.

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу, под 09.25 број 217-4-2/131-2019 од 01.03.2019. године.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

НА ЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

пуковник полиције

Горан Посркача

