

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријеполју, на основу чл. 11. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл.146. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС”, број 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Општине Прибој, Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, под ROP-PRI-13969-CFPM-12/2018 од 23.11.2018. године, достављеном у име инвеститора „Poliester komponente“ doo Priboj, ул. Прибојске чете број 44., у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-13969-CFPM-12- FDPNA-1/2018, а на основу овлашћења министра унутрашњих послова број 01-35/18-17 од 15.03.2018 године, доноси

### **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев инвеститора „Poliester komponente“ doo Priboj, ул. Прибојске чете број 44, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за пренамену наткривеног складишта незапаљивих сировина у наткривено складиште запаљивих сировина, на катастарској парцели бр. 261/9 КО Прибој.

### **Образложење**

Општинска управа Прибој, је у име инвеститора „Poliester komponente“ doo Priboj, ул. Прибојске чете број 44, у поступку обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за пренамену наткривеног складишта незапаљивих сировина у наткривено складиште запаљивих сировина, на катастарској парцели бр. 261/9 КО Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложеном документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није приложен пројекат електроенергетских инсталација који треба да садржи заштиту објекта од статичког електрицитета и атмосферских пражњења (пројекат громобранских инсталација), сходно чл. 6. Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС”, број 114/2017).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5., 7., 8. и 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

**Упутство о правном средству:** Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 460,00 динара административне таксе.

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу, под 09/26 број 217-3-61/856-2018 од 05.12.2018. године.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА  
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
главни полицијски саветник  
Горан Посркача

