

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријеполу, на основу чл. 11. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Општинске управе Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове од 27.05.2019. године, достављеном у име инвеститора „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-5605-CFPM-4-FDPNA-1/2019, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију објекта за производњу елемената монтажних кућа, на катастарској парцели бр. 557/1 КО Рача, општина Прибој.

Образложење

Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове је, у име инвеститора „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију објекта за производњу елемената монтажних кућа, на катастарској парцели бр. 557/1 КО Рача, општина Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није приложен пројекат за извођење електричних инсталација погона, већ је приложен пројекат за извођење електричних инсталација гасне котларнице са складиштем горива ТНГ-а, број 04-03/19 из марта 2019. године, урађен од стране „АСТРА“ Електро д.о.о. Ариље.
2. Није приложен пројекат стабилног система за гашење пожара, обзиром да је у Главном пројекту заштите од пожара број 24/19 из априла 2019. године, урађеном од стране „ЕМРЕХ“ д.о.о. Веоград, за добијене вредности пожарног ризика објекта и пожарног ризика садржаја објекта, неопходна уградња стабилног система за гашење пожара.
3. У пројекту хидротехничких инсталација број 03-03/19 од 21.03.2019. године, урађеном од стране Агенције за пројектовање и инжењеринг „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ“ из Прибој, није обрађена хидрантска мрежа објекта.

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу

документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5, 7, 8 и 9 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Упутство о правном средству: Закључак се може побијати жалбом другостепеном органу МУП-а РС, Сектор за ванредне ситуације, поднетом Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу Душана Дучића бр. 1. непосредно, или путем поште, у року од 15 дана од дана достављања закључка.

Жалба на закључак ослобођена је плаћања таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама (Службени гласник РС 43/2003, ... 95/2018).

Такса за доношење закључка није наплаћена сагласно члану 19. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/03, ..., и 95/2018).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу, под 09.25 број 217-4-7/454-2019 од 06.06.2019. године.

/ММ/

Закључак доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу,
3. Архиви.



ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ
ЗАШТИТУ

капетан полиције
Милан Млађеновић