Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о министарствима („Сл. гласник РС", бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл. лист РС", бр. 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, у име инвеститора „Индустријски паркови" доо Прибој,Слободна зона бб, Рача, Прибој, без броја од 10.09.2019. године, у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-4638-CFPM-6-FDPNA-1/2019, доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустријски паркови" д.о.о. Прибој, Слободна зона бб, Рача, Прибој, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију и доградњу линијске инфраструктуре (хидрантска мрежа за гашење пожара) у Слободној Зони у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој је у име инвеститора „Индустријски паркови" д.о.о. Прибој, Слободна зона бб, Рача, Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију и доградњу линијске инфраструктуре (хидрантска мрежа за гашење пожара) у Слободној Зони у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. У Пројекту хидротехничких инсталација број 4-1/18-HI од маја 2018. године, сачињен од стране Гордана Гушић пр Пројектовање и инжењеринг „ФОРМА НОВА" Ниш, ул. Цара Душана 98, у ситуационом плану ВИК и инсталације хидрантске мреже није приказано постојеће стање објеката. Обзиром на то да су објекти променили своју намену, а да је спољашња хидрантска мрежа пројектована као заједничка за цео комплекс, потребно је одредити потребну количину воде хидрантске мреже за гашење пожара, а у зависности од степена отпорности свих објеката према пожару, категорији технолошког процеса и запремини објеката.

2. Хидраулички прорачун у Пројекту хидротехничких инсталација не садржи податке о притиску и протоку воде на главном прикључку, на основу кога би прорачуном доказао да ће на свим прикључцима спољашње хидрантске мреже, бити задовољен потребан притисак и проток воде, узимајући у обзир и губитке у мрежи.
   Ако притисак и проток воде на главном прикључку не задовољи потребни притисак и проток добијен хидрауличким прорачуном, предвидети уређај за повишење притиска како би се задовољили потребни услови, а све у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 3/18). Уколико ни притисак ни количина

воде не задовољавају, предвидети друго техничко решење који ће обезбедити количину воде довољну за гашење пожара у трајању од 120 минута (члан 12. Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара);

Посебно напомињемо: У свему се придржавати одредаба Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 3/18).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5, 7, 8 и 9 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 480,00 динара административне таксе.

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09.25 број 217-4-16/677-2019 од 13.09.2019. године.

ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ
капетан полиције

Милан Млађеновић