

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријеполју, на основу чл. 11 Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) и чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Општинске управе Прибој-Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, достављеном у име инвеститора „Индустијски паркови“ д.о.о. из Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5, у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-26430-CFPM-3-FDPNA-2/2017, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустијски паркови“ д.о.о. из Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију дела постојећег производног објекта, у погон за потребе производње полиестерских елемената ручним ламинирањем, у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, је у име инвеститора „Индустијски паркови“ д.о.о. из Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5, у поступку обједињене процедуре електронским путем, поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију дела постојећег производног објекта у погон за потребе производње полиестерских елемената ручним ламинирањем, у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није приложен технолошки пројекат;
2. Није приложена Анализа о зонама опасности на местима угроженим од експлозивних смеша, сходно чл. 16 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС”, бр. 54/15);
3. За преносне резервоаре за ТНГ и испаривачко-редукциону станицу, нису прибављени услови МУП-а РС за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, односно сагласност на локацију,

сходно чл. 6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.

4. Није приложен Пројекат система за детекцију експлозивних гасова и пара, обзиром да се у производњи користе материје које са ваздухом граде експлозивну смешу, као и да је у склопу објекта предвиђена котларница која ће као енергент користити ТНГ.

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5, 7, 8 и 9 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Упутство о правном средству: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити се може покренути управни спор. Закључак се може побијати жалбом, односно тужбом против решења. На закључак се сходно примењују одредбе овог закона о решењу.

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријеполу, под 09/26 број 217-3-36/888-2017 од 23.10.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски саветник

Горан Посркача

